

Veidlapas aizpildīšanas specifika un aprēķinu metodika



**VIDES AIZSARDZĪBAS UN
REGIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA**



K P F I
**KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS**

1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Vispārīgā informācija

1.1.1. Projekta iesniedzējs ir: dzīvojamās mājas īpašnieks

Ar „X” atzīmē, ja iesniedzējs ir dzīvojamās mājas īpašnieks

Ar „X” atzīmē, ja iesniedzējs ir īpašnieku izveidota biedrība

1.2. Kontaktinformācija par dzīvojamās mājas īpašnieku

Tabulu aizpilda gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.

Ja projekta iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība,
1.2. tabulu neaizpilda.

1.2.1. Vārds, uzvārds

Ieraksta projekta iesniedzēja vārdu un uzvārdu **Jāsakrīt ar titullapā norādīto**

1.2.2. Personas kods:

Ieraksta projekta iesniedzēja personas kodu

1.2.3. Tālruņa Nr.

Ieraksta projekta iesniedzēja tālruņa nummuru

1.2.4. E-pasts

Ieraksta projekta iesniedzēja e-pasta adresi

1.2.5. Korespondences adrese

Iela, mājas Nr. Pasta indekss

1.3. Kontaktinformācija par dzīvokļu īpašnieku izveidoto biedrību

Tabulu aizpilda gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība.

Ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona, 1.3. tabulu neaizpilda.

1.3.1. Dzīvokļu īpašnieku izveidotās biedrības nosaukums

Ieraksta projekta iesniedzējas biedrības nosaukumu. Jāsakrīt ar titullapā norādīto

1.3.2. Dzīvokļu īpašnieku izveidotās biedrības reģistrācijas Nr.

Ieraksta projekta iesniedzējas biedrības reģistrācijas nummuru ar kuru tā ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. BUN reģistrs atrodas LR Uznēmumu reģistra pārziņā. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, **kam nav peļņas gūšanas rakstura**. Par biedrības dibinātājiem var būt fiziskās personas. Dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par diviem. Biedrība ir juridiskā persona. Tā iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

1.3.3. Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Ieraksta biedrības dibinātāju pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu.

1.3.4. Tālruņa Nr.

Ieraksta biedrības dibinātāju pilnvarotās personas tālruņa nummuru.

1.3.5. E-pasts

Ieraksta biedrības dibinātāju pilnvarotās personas e-pasta adresi.

1.3.6. Korespondences adrese *Iela, mājas* Nr.

Ieraksta biedrības juridiskās adreses ielas nosaukumu un mājas nummuru. Pilsēta, novads - ieraksta biedrības juridiskās adreses novada nosaukumu. Pasta indekss - ieraksta biedrības juridiskās adreses pasta indeksu.

2.sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta kopsavilkums

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību, būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus (nē vairak ka 1500 zīmes).

Projektā sasniedzamais mērķis un būtiskākās projekta aktivitātes ir jānorāda atbilstoši pieteikuma veidlapas 2.5. punktā dotajai izvēlētās mikrogenerācijas tehnologisko iekārtu specifīkācijai, projekta ietvaros risināmajai problēmai, plānotajām aktivitātēm un to nepieciešamības pamatojumam. Mērķim ir jābūt skaidri definētam, sasniedzamam plānotā projekta ietvaros un izmērāmam. **Projekta mērķim jāatbilst MK noteikumu Nr.11 2.punkta prasībām.**

2.2. Dzīvojamās mājas raksturojums

1. Dzīvojamās mājas nosaukums

Ieraksta dzīvojamās mājas nosaukumu. Nosaukumam jāatbilst Zemesgrāmatas attiecīgajam ipašumtiesības apstiprinošajā ierakstā minētajam.

2. Dzīvojamās mājas statuss

Ar „X” atzīmē, ja dzīvojamās māja ir nodota ekspluatācijā.

Ar „X” atzīmē, ja dzīvojamās māja ir reģistrēta Zemesgrāmatā kā jaunbūve.

3. Dzīvojamās mājas kadastra numurs vai apzīmējums

Ieraksta dzīvojamās mājas vai jaunbūves Zemesgrāmatas kadastra numuru vai apzīmējumu.

4. Dzīvojamās mājas adrese

Ieraksta dzīvojamās mājas adresi.

5. Dzīvojamās mājas tips

Ar „X” atzīmē vienu no dotajiem dzīvojamās mājas tipiem

6. Esošais apkures veids

Ieraksta esošās apkures iekārtas tipu un apkures veidu. Piemēram: šķidrā kurināmā katls ar radiātoru apkures sistēmu.

7. Kopējā apsildāmā platība*..... M2

Ieraksta dzīvojamās mājas apkurināmo platību kv.m.

8. Kopējais siltumenerģijas patēriņš gadā uz 1 m² apsildāmās platības 2009.gadā (ja attiecināms)kWh/m² 2009.gadā**

Ieraksta kopējo siltumenerģijas patēriņu gadā uz 1 m² apsildāmās platības

Kopējā siltumenerģijas patēriņa gadā uz 1 kv.m. platības aprēķins

Kopējo siltumenerģijas patēriņu gadā uz 1 kv.m. platības aprēķina
sekojoši:

A variants – vienkāršotais aprēķins

1) Qsilt. (kWh) = (esošās apkures iekārtas siltuma jauda kW x
iekārtas darba stundas gadā)

2) Qsilt. (kWh) /m²= Q kWh daļītas ar ēkas platību (m²)

Maksimālās tehnoloģisko iekārtu darba stundas gadā:

- Solārie fotovoltāžas paneli – 1100 h
- Saules kolektori (plakanie) – 1450 h
- Saules kolektori (vakuma) – 1800 h
- Siltuma sūkņi – 2500 h
- Siltuma sūkņi gaiss/gaiss – 2100 h
- Biomasa un malkas katli – 2500 h
- Vēja ģenerātori – 2100 h

B variants – aprēķins vadoties no patēriņtā kurināmā daudzuma

$Q \text{ kWh/m}^2 = (\text{sadezinātā kurināmā masa tonnās} \times \text{attiecīgā kurināmā zemākā sadegšanas vērtība } Q_z \text{ kWh/t}) / \text{ēkas platību kv.m.} = Q \text{ kWh/m}^2$

Kurināmo zemākās sadegšanas vērtības Q_z ir vienādas ar:

Akmeņoglēm $Q_z = 7280 \text{ kWh/t}$

Koksnei un malkai $Q_z = 1860 \text{ kWh/t}$

Dīzeļdegvielai $Q_z = 11810 \text{ kWh/t}$

Dabas gāzei $Q_z = 9330 \text{ kWh/1000 kub.m.}$

Sašķidrinātajai gāzei $Q_z = 12650 \text{ kWh/t}$

Konversijas faktori malkai

$1 \text{ sters} = 0,65 \text{ kub.m.}$

$1 \text{ kub.m.} = 583 \text{ kg} = 0,583 \text{ tonnas malkas}$

Malkas zemākā sadegšanas vērtība ir

$Q_z = 1,86 \text{ MWh/t} = 1860 \text{ kWh/t}$

Piezīmes

- Projekta iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina kopējo apsildāmo platību: dzīvojamās mājas aktuālo stāvu plānu kopiju ar apsildāmās platības eksplikāciju vai aktuālās inventarizācijas lietas kopiju, kurai pievienoti stāvu plāni ar apsildāmās platības eksplikāciju; minēto dokumentu kopijas apliecina projekta iesniedzējs.

2.3. Projekta īstenošanas laiks

**2.3. Projektā paredzētās aktivitātes plānoti
īstenot līdz:**

Ieraksta projekta plānoto aktivitāšu
īstenošanas beigu termiņu, **bet ne vēlāku**
kā 2012.gada 01.novembris.

(2011.gada 19.jūlija MK noteikumi Nr.570.Grozījumi Ministru kabineta
2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11)

2.4. Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju piedāvājuma raksturojums

Ir nosūtīts cenu aptaujas pieprasījums* par mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu izmaksām, specifikāciju un uzstādīšanas izmaksām šādiem mikroģenerācijas **tehnoloģisko iekārtu piegādātājiem**:

1. Ieraksta trīs (3) iekārtu piegādātāju nosaukumus, adreses un reģistrācijas numurus

un šādiem **montētājiem**:

1. Ieraksta trīs (3) iekārtu montētāju nosaukumus, adreses un reģistrācijas numurus

Ir sanemti cenu aptaujas piedāvājumi no šādiem mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātājiem un montētājiem:

1. Ieraksta visus iekārtu piegādātājus vai montētājus (nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru) no kuriem ir sanemti cenu piedāvājumi.

Saņemto tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju piedāvājuma raksturojums ir sniegts projekta iesnieguma veidlapas 2.4.1. un 2.4.2.apakšpunktā.

Cenu aptaujas rezultātā tika izvēlēts:

piegādātājs: Ieraksta izvēlētā iekārtu piegādātāja nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru

montētājs: Ieraksta izvēlētā iekārtu montētāja nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru

2.4.1. Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju piedāvājuma raksturojums

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju piedāvājuma raksturojumā norāda sekojošo:

- Piegādātāja nosaukumu
- Piegādātās tehnoloģijas īsu, precīzu aprakstu

Piemēram:

*Siltuma sūknis šķidrums/Ūdens
(B0/W35)*

*ar siluma jaudu 10 kW,
lietderības koeficients COP= 5,2*

- Piegādājamo iekārtu skaitu
- Cenu LVL iekaitot PVN 22%

2.4.2. Tehnoloģisko iekārtu montētāju piedāvājuma raksturojums

Tehnoloģisko iekārtu montētāju piedāvājuma raksturojumā norāda sekojošo:

- Montētāja nosaukumu
- Montējamās tehnoloģiskās iekārtas nosaukumu
- Iekārtas uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulešanas izmaksas
- Dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas
- Būvdarbu (vēja ģeneratoru vai siltuma sūkņu ierīkošanas būvdarbu izmaksas.

Visas izmaksas norada LVL ieskaitot PVN 22%

2.5. Izvēlētā mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāja tehnoloģiskās iekārtas tehniskā specifikācija

- Aizpilda pieteikumu veidlapas 2.5. tabulu atbilstoši tabula prasītajiem datiem.

Piezīmes.

- * Ja projektā ir paredzēts uzstādīt vairākas tehnoloģiskās iekārtas, katrai ir jāveido atsevišķa tabula, norādot tabulas nosaukumu.
- ** Projekta iesniedzējs tehnoloģiskās iekārtas piegādātājam pieprasī piegādātāja apliecinātu sertifikāta un tehnisko datu kopiju katrai uzstādāmajai un konkursā atbalstāmajai iekārtai: Eiropas atbilstības sertifikāts (CE markējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts (Solar Keymark).

2.6. Projekta efektivitātes rādītāji un to aprēķins



Sniegt projekta efektivitātes rādītāju aprēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums"

1.pielikumā ietvertu metodi.

1. CO₂ emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas ražošanā (šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu katli, malkas katli, biomasas kamīni, saules kolektori), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

$$E = E_{CO2silt.} \times Q_{silt.}$$

kur

E – CO₂ emisijas samazinājums gadā (kgCO₂/gadā);

$E_{CO2silt.}$ – CO₂ emisijas faktors (0,264 kgCO₂/kWh);

$Q_{silt.}$ – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunojamos energoresursus siltumenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

Aprēķina piemērs:

- Plānots uzstādīt malkas katlu ēkai ar apkurināmo platību 180 kv.m.
- Apkures katla siltuma jauda, ieskaitot siltā ūdens sagatavošanu, ir 20 kW

Plānotais siltumenerģijas apjoms, kas iegūts izmantojot malkas apkures katlu ir vienāds ar :

$Q_{silt.} \text{ (kWh)} = (\text{esošās apkures iekārtas siltuma jauda kW} \times \text{iekārtas darba stundas gadā})$

$$\underline{Q_{silt.} = 20 \times 2500 = 50\,000 \text{ kWh}}$$

Co2 emisijas samazinājums gadā būs vienāds ar:
 $= 0,264 \times 50\,000 = 13\,200 \text{ kgCO}_2/\text{gadā.}$

2. CO₂ emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem (vēja ģeneratori un saules baterijas elektroenerģijas ražošanai)

CO₂ emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresuršiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota ar vēja ģeneratoriem un saules baterijām elektroenerģijas ražošanai, apreķina, izmantojot šādu formulu:

$$E = E_{CO2ee} \times Q_{ee}$$

kur

E – CO₂ emisijas samazinājums gadā (kgCO₂/gadā);

E_{CO2ee} – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO₂ emisijas faktors (0,397 kgCO₂/kWh);

Q_{ee} – plānotais elektroenerģijas apjoms, kas saražots no atjaunojamiem energoresursiem, ja no fosilajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija tiek pilnīgi aizstāta ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem (kWh/gadā).

3. CO₂ emisijas samazinājumu, kas panākts, **saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkniem**

CO₂ emisijas samazinājumu, kas panākts, **saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkniem**, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

$$E = E_{CO_2 \text{ siltumsuknis}} \times Q_{\text{siltumsuknis}}$$

kur

E – CO₂ emisijas samazinājums gadā (kgCO₂/gadā);

$E_{CO_2 \text{ siltumsuknis}}$ – siltumenerģijas ražošanas CO₂ emisijas faktors siltum-sūkniem (kgCO₂/kWh);

$Q_{\text{siltumsuknis}}$ – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas saražots ar siltumsūkniem (kWh/gadā).

Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru ECO2 siltumsūkņiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

$$E_{CO2siltumsuknis} = (k \times E_{CO2silt.} - E_{CO2ee}) / k$$

kur

$E_{CO2siltumsuknis}$ – siltumenerģijas ražošanas CO₂ emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO₂/kWh);

$E_{CO2silt.}$ – CO₂ emisijas faktors (0,264 kgCO₂/kWh);

E_{CO2ee} – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO₂ emisijas faktors (0,397 kgCO₂/kWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients (COP).

Aprēķina piemērs:

(siltuma sūkņa lietderības koeficients $COP = 4,3$ un uzstādītā siltuma jauda 15 kW)

- $ECO2\text{siltumsuknis} = (4,3 \times 0,264 - 0,397) / 4,3 = 1,135 - 0,397 / 4,3 = 0,738 / 4,3 = 0,171$
- $Q \text{ siltuma sūknim} = 15 \text{ kW} \times 2500 \text{ h} = 37\,500 \text{ kWh/gadā}$
- $CO2 \text{ emisijas samazinājums } E = 0,171 \times 37\,500 \text{ kWh/gadā} = 6412,5 \text{ kg/CO2 gadā.}$

Piezīme:

Ja projektā tiek pielietotas vairākas mikrogenerācijas tehnoloģiskās iekārtas, tad CO₂ emisiju samazinājuma **rādītājs tiek aprēķināts katrai tehnoloģijai atsevišķi.** **Iegūtie CO₂ samazinājumu rādītāji tiek saskaitīti kopā** un ierakstīti CO₂ emisiju samazinājuma rādītāja rezultātu ailē.

Svarīgi!

Siltuma sūkņu pielietošanas gadījumā būtiski ir izvēlēties iekārtas ar augstāku transformācijas koeficientu (COP)

Iekārta ar COP = 4,3

- $ECO2\text{siltumsuknis} = (4,3 \times 0,264 - 0,397) / 4,3 = 1,135 - 0,397 / 4,3 = 0,738 / 4,3 = 0,171$
- $Q \text{siltuma sūknim} = 15 \text{ kw} \times 2500 \text{ h} = 37\ 500 \text{ kwh/gadā}$
- $CO2 \text{emisijas samazinājums } E = 0,171 \times 37\ 500 \text{ kwh/gadā} = 6412,5 \text{ kg/CO2 gadā.}$

Iekārta ar COP = 5,2

- $ECO2\text{siltumsuknis} = (5,2 \times 0,264 - 0,397) / 5,2 = 1,372 - 0,397 / 4,3 = 0,975 / 4,3 = 0,1876$
- $Q \text{siltuma sūknim} = 15 \text{ kw} \times 2500 \text{ h} = 37\ 500 \text{ kwh/gadā}$
- $CO2 \text{emisijas samazinājums } E = 0,187 \times 37\ 500 \text{ kwh/gadā} = 7012,5 \text{ kg/CO2 gadā.}$

Starpība ir 600 kg/CO2 gadā

3. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

3.2. Projekta attiecināmo izmaksu tāme*

- **Attiecināmo izmaksu tāmi aizpilda saskaņā ar cenu aptaujās, no izvēlētā iekārtu piegādātāja un izvēlētā montētāja, saņemto cenu piedāvājumos esošo informāciju.**
- Dalīto vadības automātikas sistēmu uzstādīšanas izmaksas ir attiecināmās izmaksas, kurās ietilpst projektā izbūvējamo tehnoloģiju vadībai un automatizācijai nepieciešamo automātikas un vadības bloku un mezglu iegāde, to uzstādīšana un ieregulēšana.

Piezīmes.

- * Radiātoru iegādes un apkures iekšējās cauruļu sistēmas nomaiņas vai uzstādīšanas izmaksas, kā arī konkursa ietvaros atbalstāmo katlu un kamīnu skursteņu nomaiņas vai uzstādīšanas **izmaksas NAV ATTIECINĀMAS.**
- ** Katrai tehnoloģiskai iekārtai ir jāveido atsevišķa tabula, norādot tabulas nosaukumā tehnoloģiskās iekārtas nosaukumu.

4. Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts

Papildus dokumentu sarakstā ar „x” atzīmēt:

- vai dokuments ir pievienots iesniegumam,
- nav pievienots iesniegumam
- dotajā gadījumā nav nepieciešams pievienot konkrēto dokumentu, jo tas nav attiecīnāms

5. sadaļa – Apliecinājums

- Nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretejā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritērijos (Projekta atbilstības pamatkritērijs 1.1.), kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums.

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas šķeldas vai salmu biomasas katliem kopā ar PVN, saskaņā ar noteikumu 3. pielikuma 1. tabulu ir sekojošas:

- Šķeldas vai salmu biomasas katliem – 5750 LVL
- Biomosas granulu katliem – 5800 LVL
- Malkas katliem – 2500 LVL
- Biomosas kamīniem – 7500 LVL

No iepriekš minētajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbildīgā iestāde pēc projekta realizācijas finansē 50 %.

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas saules kolektoriem kopā ar PVN, saskaņā ar noteikumu 3. pielikuma 1. tabulu un noteikumu ir sekojošas:

- Saules kolektoru sistēmām, kurās izmantoti plaknes absorbcijas saules kolektori – 14 000 LVL, **bet ne vairāk kā 900 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.**
- Saules kolektoru sistēmām, kurās izmantoti vakuma cauruļu saules kolektori – 14 000 LVL, **bet ne vairāk kā 1200 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.**
- No iepriekš minētajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbildīgā iestāde pēc projekta realizācijas finansē 50 %.

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas siltuma sūkņiem kopā ar PVN, saskaņā ar noteikumu 3. pielikuma 1. tabulu un noteikumu ir sekojošas:

Siltuma sūkņu sistēmām – 14 000 LVL, bet ne vairāk kā:

- Ūdens/ūdens (W10/W35) iekārtām - 1340 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- Tiešās iztvaikošanas/ūdens (E4/W35) iekārtām - 1340 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- Šķidrums/ūdens (B0/W35) iekārtām **ar lietderības koeficientu vienādu vai lielāku par 5,0** - 1340 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- Šķidrums/ūdens (B0/W35) iekārtām **ar lietderības koeficientu vienādu vai lielāku par 4,0** - 1180 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.

- Šķidrums/gaiss (B0/A32) iekārtām ar lietderības koeficientu vienādu vai lielāku par 3,0 - 1180 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- Gaiss/Ūdens (A2/W35) iekārtām ar lietderības koeficientu vienādu vai lielāku par 3,0 - 890 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- Gaiss/gaiss (A2/A20) iekārtām ar lietderības koeficientu vienādu vai lielāku par 2,9 **un garantētu darbību apkures režīmā pie āra gaisa temperatūras līdz -20C** - 580 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.

No iepriekš minētajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbildīga iestāde pec projekta realizacijas finanse 50 %.

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas vēja ģeneratoriem kopā ar PVN, saskaņā ar noteikumu 3. pielikuma 2. tabulu ir sekojošas:

- Vēja ģeneratoriem – 12 000 LVL, bet ne vairāk kā 1200 LVL par katru uzstādītās jaudas kW.
- No iepriekš minētajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbildīgā iestāde pēc projekta realizācijas finansē 50 %.

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas saules baterijām kopā ar PVN, saskaņā ar noteikumu 3. pielikuma 2. tabulu ir sekojošas:

- Saules baterijām – 14 000 LVL, bet ne vairāk kā 2 800 LVL par katru uzstādītās jaudas kw.
- No iepriekš minētajām kopējām attiecināmajām izmaksām atbildīgā iestāde pēc projekta realizācijas finansē 50 %.

1.piemērs

- Ar malku kurinamā siltumakumulējošā krāsns, 2kW, lietd. koeficients 90%,
- cena ar montāžu: 3 000,00 LVL

Nr. p.k.	Finansēšanas rādītāji	Summa	Mērvie- nība
1.	Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa, t.sk.:	100	lati
1.1.	projekta iesniedzēja līdzfinansējums	50	lati
1.2.	finanšu instrumenta finansējums	50	lati

2.piemērs

- Ūdens/Ūdens tipa siltumsūknis, 20kW, lietderības koeficients (COP) 6,
- cena ar montāžu: 30 000,00 LVL

Nr. p.k.	Finansēšanas rādītāji	Summa	Mērvie- nība
1.	Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa, t.sk.:	26 800,00	lati
1.1.	projekta iesniedzēja līdzfinansējums	19 800,00	lati
1.2.	finanšu instrumenta finansējums	7 000	lati

Būtiski atcerēties, ka

- Viena projekta kopējās maksimālās attiecinamās izmaksas, neatkarīgi no izmantoto iekārtu skaita vai tehnoloģiju kombinācijām, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 14 000 latu. Ja projekta kopējās izmaksas pārsniedz 14000 latu, tad summu, kura ir virs 14000 LVL pilnā apmērā sedz projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem.