

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Leļupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/4520.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: 90000025997

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Adrese: **"Pagastnams", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā un 1,5 l plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, "Pagastnams", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/5; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Litenes PII "Brīnumi", virtuve, aukstā ūdens krāns, pēc dezinfekcijas, 03.11.2011. plkst. 12.00

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugs pieņemts Gulbenes PPK 03.11.2011. plkst. 14.30, reģ. Nr. 316/2.

Paraugs pieņemts: **03.11.2011 16:54**Testēšana uzsākta: **03.11.2011**Testēšana pabeigta: **04.11.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Nitrīti	LVS ISO 6777 : 1984+AC : 2001	< 0,003 mg/l
Brīvais hlors	*GOST 18190 - 72 p.3.	4,47 mg/l
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **07.11.2011**

Nodaļas vadītājs: Ojārs Lāma



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Leļupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/4516.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: 90000025997

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Adrese: **"Pagastnams", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā un 1,5 l plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, "Pagastnams", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/5; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Litenes pamatskola, virtuve, aukstā ūdens krāns, pēc dezinfekcijas, 03.11.2011. plkst. 13.00

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugs pieņemts Gulbenes PPK 03.11.2011. plkst. 14.30, reģ. Nr. 317/2.

Paraugs pieņemts: **03.11.2011 16:50**Testēšana uzsākta: **03.11.2011**Testēšana pabeigta: **04.11.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Nitrīti	LVS ISO 6777 : 1984+AC : 2001	< 0,003 mg/l
Brīvais hlors	* GOST 18190 - 72 p.3.	0,26 mg/l
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **07.11.2011**

Nodaļas vadītājs:

Ojārs Lāma



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Leļupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/1675.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Reģ.Nr.: **90000025997**Adrese: **"Pagastnams - 1", Litene, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā un 1,5 l plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, "Pagastnams - 1", Litene, Gulbenes novads, LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/5; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Litenes PII "Brīnumi", virtuve, aukstā ūdens krāns, 12.05.2011. plkst. 13.30

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Dezinfekcija veikta ar hlora tabletēm "OASIS - 3000". Līgums Nr. VAL-2010-112. Paraugs pieņemts
Gulbenes PPK 12.05.2011. plkst. 14.00, reģ. Nr. 95/4Paraugs pieņemts: **12.05.2011 17:14**Testēšana uzsākta: **12.05.2011**Testēšana pabeigta: **14.05.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Nitrīti	LVS ISO 6777 : 1984+AC : 2001	0,006 ± 0,001 mg/l
Brīvais hlors	*GOST 18190 - 72 p.3.	0,08 mg/l
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308 - 1 : 2006	0 KVV/ 100 ml
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308 - 1 : 2006	0 KVV/ 100 ml

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **16.05.2011**

Nodaļas vadītājs:

Ojārs Lāma



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Leļupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/1674.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Adrese: **"Pagastnams - 1", Litene, Gulbenes novads, LV - 4405**Reģ.Nr.: **90000025997**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā un 1,5 l plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, "Pagastnams - 1", Litene, Gulbenes novads, LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/5; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Litenes pamatskola, virtuve, aukstā ūdens krāns, 12.05.2011. plkst. 13.00

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Dezinfekcija veikta ar hlora tabletēm "OASIS - 3000". Līgums Nr. VAL-2010-112. Paraugs pieņemts
Gulbenes PPK 12.05.2011. plkst. 14.00, reģ. Nr. 95/4Paraugš pieņemts: **12.05.2011 17:13**Testēšana uzsākta: **12.05.2011**Testēšana pabeigta: **14.05.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Nitrīti	LVS ISO 6777 : 1984+AC : 2001	< 0,003 mg/l
Brīvais hlors	* GOST 18190 - 72 p.3.	1,49 mg/l
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308 - 1 : 2006	0 KVV/ 100 ml
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308 - 1 : 2006	0 KVV/ 100 ml

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **16.05.2011**Nodaļas vadītājs:  Ojars Lāma

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Lejupe iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/2878.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: 90000025997

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Adrese: **Pagastnams - 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, Pagastnams - 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads,
LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Ekonomiskais pamatojums (projekta izstrādei)

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/3; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Artēziskais urbums "Centrs", Litenes pagasts, 21.07.2011. plkst. 13.00

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugšs pieņemts Gulbenes PPS 21.07.2011. plkst. 14.30, reģ. Nr. 187/2

Paugašs pieņemts: **21.07.2011 16:51**Testēšana uzsākta: **21.07.2011**Testēšana pabeigta: **22.07.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **25.07.2011**

Vecākā eksperte: _____ Inese Saukuma



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnosticas centrs

Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Vidzemes reģionālā laboratorija**Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201, tālr. +371 64207371
fakss +371 64207311, e-pasts: valmiera@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. V1/2879.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: 90000025997

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**Adrese: **Pagastnams - 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā plastmasas traukā**Īpašnieks: **Litenes pagasta pārvalde, Pagastnams - 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads,
LV - 4405**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Ekonomiskais pamatojums (projekta izstrādei)

parauga ņemšanas metode..... ISO 5667/3; ISO 5667/3

parauga ņemšanas vieta, laiks... Artēziskais urbums "Stellī", Litenes pagasts, 21.07.2011. plkst. 13.30

parauga noņēmējs..... Litenes pagasta pārvalde, Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugšs pieņemts Gulbenes PPS 21.07.2011. plkst. 14.30, reģ. Nr. 187/2

Paugašs pieņemts: **21.07.2011 16:52**Testēšana uzsākta: **21.07.2011**Testēšana pabeigta: **22.07.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Escherichia coli	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	
Koliformu baktērijas	LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009 0 KVV/ 100 ml	

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **25.07.2011**

Vecākā eksperte: Inese Saukuma



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

Par parauga noņemšanu un transportēšanu laboratorija neatbild. Laboratorija atbild par paraugu pēc parauga saņemšanas no pasūtītāja.

Testēšanas pārskats Nr. 1/11681.2 - 2011

PASŪTĪTĀJS:

Organizācija **Litenes pagasta pārvalde**

Reg.Nr.: **LV90000025597**

Adrese: **Pagastnams - 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdens

Parauga apraksts: **1,5 l plastmasas pudelē**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... Informācijas nav

parauga ņemšanas vieta, laiks... Artēziskais urbums "Stelji", Litenes pagasts, plkst.13.30

parauga noņēmējs..... Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugs pieņemts Gulbenes PPK 21.07.2011., plksdt.14.30, reģ.Nr.188/2

Paraugs pieņemts: **21.07.2011 19:00**

Testēšana uzsākta: **22.07.2011**

Testēšana pabeigta: **04.08.2011**

Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Mangāns (Mn)	# SMWW, 21 th.Ed.2005, 3111.B	<0,01 mg/L
pH	# LVS ISO 10523 : 2009	7,5; 19,6°C
Nitrāti	# LVS ISO 7890-3 : 2002	< 0,20 mg/L
Kopēja cietība	# LVS ISO 6059 :1984	2,96 mmol/L
Sulfāti	# SMWW,21th.Ed.2005,4500 SO4-2-C	< 10,0 mg/L
Kopējā dzelzs	# LVS ISO 6332 : 2000	0,55 mg/L
Elektrovadītspēja	# LVS EN 27888 :1993	536 μS/cm (20,0°C), termokompensācijas korekcija, mērīts pie 19,7°C
Dulķainība	# LVS EN ISO 7027 : 2002 s.6	4,85 NTU
Krāsainība	# LVS EN ISO 7887 : 1994 s.4	< 5 mgPt/L
Amonija jonu masas koncentrācija	# LVS ISO 7150-1:1984	0,10 mg/L
Smaržas, garšas intensitāte	* # GOST 3351 - 74 p.2.3.	vāja

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОССТАНДАРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.

Testēšanas pārskats Nr. 1/11681.2 - 2011

Permanganāta indekss
(oksidējamība)

#LVS EN ISO 8467 : 2000

< 0,50 mgO/L

Speciālās piezīmes: Ar šo aizstāt testēšanas pārskatu Nr.1/11681.1.-2011 no 01.08.11

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **04.08.2011**

Nodaļas vadītājs: Guntis Cepurnieks



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОСТАНДРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**
Diagnostikas centrs

Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija
tālr. paraugu pieņemšanā +371 67611720, e-pasts: partika@bior.gov.lv

Testēšanas pārskats Nr. 1/11682.2 - 2011
PASŪTĪTĀJS:
Reģ.Nr.: LV90000025597
Organizācija Litenes pagasta pārvalde
Adrese: Pagastnams - 1, Lītene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV - 4405
Testējamā parauga identifikācija:
Dzeramais ūdens
Parauga apraksts: 1,5 l plastmasas pudelē

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... Informācijas nav

parauga ņemšanas vieta, laiks... Artēziskais urbums "Centrs", Litenes pagasts, 21.07.2011., plkst.13.00

parauga ņēmējs..... Alberts Logins, 29156131

papildinformācija..... Paraugs pieņemts Gulbenes PPK 21.07.2011., plkst.14.30, reģ.Nr.188/2

Paraugs pieņemts: **21.07.2011 19:00**

Testēšana uzsākta: **22.07.2011**

Testēšana pabeigta: **04.08.2011**
Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Mangāns (Mn)	# SMWW, 21 th.Ed.2005, 3111.B	<0,01 mg/L
pH	# LVS ISO 10523 : 2009	7,4; 19,4°C
Nitrāti	# LVS ISO 7890-3 : 2002	0,42 mg/L
Kopēja cietība	# LVS ISO 6059 :1984	2,98 mmol/L
Sulfāti	# SMWW,21th.Ed.2005,4500 SO4-2-C	< 10,0 mg/L
Kopējā dzelzs	# LVS ISO 6332 : 2000	0,45 mg/L
Elektrovadītspēja	# LVS EN 27888 :1993	537 μS/cm (20,0°C), termokompensācijas korekcija, mērīts pie 19,2°C
Duļķainība	# LVS EN ISO 7027 : 2002 s.6	4,18 NTU
Krāsainība	# LVS EN ISO 7887 : 1994 s.4	5 mgPt/L
Amonija jonu masas koncentrācija	# LVS ISO 7150-1:1984	0,13 mg/L
Smaržas, garšas intensitāte	* # GOST 3351 - 74 p.2.3.	ļoti izteikta

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОСТАНДАРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnostikas centrs

Leļupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. 1/11682.2 - 2011**Permanganāta indekss
(oksidējamība)

LVS EN ISO 8467 : 2000

0,78 mgO/L

Speciālās piezīmes: Ar šo aizstāt testēšanas pārskatu Nr.1/11682.1.-2011 no 01.08.11

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **04.08.2011**

Nodaļas vadītājs: Guntis Cepurnieks



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОСТАНДАРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.