

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnosticas centrs

Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija**

tālr. paraugu pieņemšanā +371 67611720, e-pasts: partika@bior.gov.lv

**Testēšanas pārskats Nr. 1/4963.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Organizācija **SIA " Derad-S"**Adrese: **Papardes iela 7, Saldus**Reģ.Nr.: **LV48502005149**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā polietilēna maisiņā**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra..... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... Informācijas nav

parauga ņemšanas vieta, laiks... Zirņu pagasta pārvalde, Kurzemes pamatskolas virtuvē, 31.03.2011.

parauga noņēmējs..... L. Burdajeva

papildinformācija..... Monitorings. Paraugs pieņemts Saldus PPK 06.04.2011., plkst.13.30, reģ.Nr.1/479-2011

Paraugs pieņemts: **06.04.2011 17:50**Testēšana uzsākta: **06.04.2011**Testēšana pabeigta: **11.04.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
pH	^# LVS ISO 10523 : 2009	8,1; 20,3°C
Kopējā dzelzs	^# LVS ISO 6332 : 2000	0,75 mg/L *
Elektrovadītspēja	^# LVS EN 27888 :1993	452 μS/cm (20,0°C), termokompensācijas korekcija, mērīts pie 20,4°C
Dulķainība	^# LVS EN ISO 7027 : 2002 s.6	7,57 NTU
Amonija jonu masas koncentrācija	^# LVS ISO 7150-1:1984	0,21 mg/L
Smaržas, garšas intensitāte	*^# GOST 3351 - 74 p.2.3.	nav

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **11.04.2011**

Vecākā eksperte:

Valērija Borovikova



* PIRMS ŪS TEHNISKĀS APKOPES
SAKARĀ AR IEDZĪVOTĀJU SŪDZĪBĀM

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Neietilpst DAP akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОCCTАНДAPТ РОССИИ akreditācijas sfērā.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnosticas centrs

Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija**
tālr. paraugu pieņemšanā +371 67611720, e-pasts: partika@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. 1/6318.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: LV48502005149

Organizācija **SIA " Derad-S"**Adrese: **Papardes iela 7, Saldus**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **270 ml sterilā polietilēna maisiņā**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra..... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... Informācijas nav

parauga ņemšanas vieta, laiks... Zirņu pārvalde, Saldus novads, "Butnāri", dzīvojamā māja, virtuvē, 27.04.2011.

parauga noņēmējs..... L. Burdajeva

papildinformācija..... Monitorings. Paraugs pieņemts Saldus PPK 28.04.2011., plkst.13.30, reģ.Nr.1/703-2011

Paraugs pieņemts: **28.04.2011 16:40**Testēšana uzsākta: **28.04.2011**Testēšana pabeigta: **02.05.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Kopējā dzelzs	^#LVS ISO 6332 : 2000	0,072 mg/L

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **02.05.2011**

Vecākā eksperte: Valērija Borovikova



* PĒC ŪAS TEHNISKĀS
APKOPES

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Neietilpst DAP akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОСТАНДАРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.

**Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts "BIOR"**

Diagnosticas centrs

Lejupes iela 3, Rīga, LV – 1076, tālr. +371 67620526, +371 67808972,
fakss +371 67620434, e-pasts: bior@bior.gov.lv**Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija**
tālr. paraugu pieņemšanā +371 67611720, e-pasts: partika@bior.gov.lv**Testēšanas pārskats Nr. 1/4962.1 - 2011**

PASŪTĪTĀJS:

Reģ.Nr.: LV48502005149

Organizācija **SIA " Derad-S"**Adrese: **Papardes iela 7, Saldus**

Testējamā parauga identifikācija:

Dzeramais ūdensParauga apraksts: **0,5 l sterilā polietilēna maisiņā**

Informācija par paraugu ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu):

ņemšanas plāns un procedūra.... Informācijas nav

parauga ņemšanas metode..... Informācijas nav

parauga ņemšanas vieta, laiks... Zirņu pagasta pārvalde, Kurzemes pamatskolas virtuvē, 31.03.2011.

parauga noņēmējs..... L. Burdajeva

papildinformācija..... Monitorings. Paraugs pieņemts Saldus PPK 06.04.2011., plkst.13.30, reģ.Nr.1/478-2011

Paraugs pieņemts: **06.04.2011 17:50**Testēšana uzsākta: **06.04.2011**Testēšana pabeigta: **07.04.2011****Testēšanas rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija**

Nosakāmais rādītājs	Metode	Izmeklēšanas rezultāti
Koliformu skaits	^#LVS EN ISO 9308-1:2007	0 KVV/100 ml
Escherichia coli skaits	^#LVS EN ISO 9308-1:2007	0 KVV/100 ml

Testēšanas pārskata sastādīšanas datums: **07.04.2011**

Nodaļas vadītāja:

Gita Tupe



Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā.

^ Neietilpst DAP akreditācijas sfērā.

Neietilpst ГОСТАНДАРТ РОССИИ akreditācijas sfērā.