



SIA "Vides audits" laboratorija

Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006;

tālr.: 67556152, fakss: 67545146

www.videsaudits.lv

e-pasts: info@videsaudits.lv



12.08.2011.

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 1920-11.08-11

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Saltavots, SIA

Adrese: Pils iela 16/3, Sigulda, Latvija, LV-2150

Tālrunis, fakss: 67970277; 28708497; 67973502, 67970276, 67973502

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem

Objekts: Nurmīži 3 dz.4, Nurmīžos

Paraugu ņemšanas datums: 11.08.2011. plkst. 9.00

N.p.k	Parauga ņemšanas vieta, plāns	Parauga veids
1.	no krāna virtuvē	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k	Trauka veids	Parauga daudzums
1.	plastmasas pudele un sterils maisiņš	1L

Paraugu pieņemšanas datums: 11.08.2011., plkst. 12:08

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 11.08.2011./12.08.2011.

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - no krāna virtuvē				
Vides reakcija, pH(pie 25oC)	pH vien.	6.77	0.07	LVS ISO 10523
Elektrovadītspēja	μS/cm	625	12	LVS EN 27888
Krāsainība **	mg/lPt	<5	-	LVS EN ISO 7887
Dulķainība	NTU vien.	1.4	0.1	LVS EN ISO 7027
Amonija joni, NH4	mg/l	<0.009	-	LVS EN ISO 11732
Dzelzs kopējā, Fe	mg/l	0.130	0.012	Stand.Meth.3111B
Garša, smarža ^	-	bez būtiskām izmaiņām		LVS EN 1622
E-coli	KVV/100ml	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1
Koliformas	KVV/100ml	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1

Paraugs piegādāts termosomā.

** rezultāts, kas ir < 80 mg/l Pt nozīmē, ka krāsainība ir bez būtiskām izmaiņām.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni.

Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<".

Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītāja:

Zeltīte Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Testēšanas pārskats Nr. 1920-11.08-11

HKD-5-19-3-15-03-2007